



Productcertificaat K106861/01

Uitgegeven 2021-01-01

Vervangt

Pagina 1 van 2

Warmtewisselaar

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

MEED Solutions

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn

BRL-K656: "Warmtewisselaars voor het indirect verwarmen van drinkwater": 2012-02-01

Ron Scheepers
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

2871180711

CERTIFICAAT

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Onderneming
MEED Solutions
Akerpoort 4
3861 PS NIJKERK
Tel. 85 - 064 78 25
info@meed-solutions.com
www.meed-solutions.com



**Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:**

- kwaliteitsstelsel
- product

Warmtewisselaar

PRODUCTSPECIFICATIE

De onderstaande producten behoren tot dit productcertificaat

MEED Warmtewisselaar met enkele scheiding:

- buiswarmtewisselaar
- warmteterugwinning uit douchewater
- aansluiting aan afvalwatervoorziening met een airbreak to drain volgens Waterwerkblad 3.8, artikel 2.4

Geschiktheid voor contact met drinkwater

Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" van 01-07-2017; (gepubliceerd in de Staatscourant).

Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de vertrouwelijkheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij dit certificaat.

MERKEN

De Kiwa®-keur producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA ,

Plaats van het merk: buitenzijde van de warmtewisselaar of op de identificatieplaat.

Verplichte aanduidingen:

- Fabrieksmerk/type of logo;
- Uitvoering (enkele scheidingswand/dubbele scheidingswand);
- Toegepast wandmateriaal van de secundaire zijde;
- Soort van de aansluitenden;
- Bouwjaar;
- Werkdruk aan de primaire zijde;
- werkdruk aan de secundaire zijde;
- maximum watertemperatuur primair;¹
- maximum watertemperatuur secundair.

De uitvoering van merken is als volgt:

- Onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar

TOEPASSING EN GEBRUIK

De producten zijn bestemd voor toepassing in warmtapwaterinstallaties met een werkdruk van ten hoogste 1MPa en een watertemperatuur van ten hoogste 90°C.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- MEED Solutions

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.

¹ Niet van toepassing, druk is atmosferisch en in permanent contact met de buitenlucht